



2013110161Z



检测
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2014CCC0301-1925080

产品名称: 低压电缆分支箱

型 号: TGDFX

检测机构: 浙江省质量检测科学研究院
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0301-1925080

样品名称: 低压电缆分支箱

型 号: TGDFX

商 标:



样品数量: 1台

样品来源: 试制产品送样

样品生产序号: 201412002

收样日期: 2015-01-12

完成日期: 2015-02-13

委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇后街工业区

试验依据标准:

GB 7251.5-2008《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求》

试验结论:

安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGDFX

主母线: $I_n=630A \sim 100A$, $I_{cw}=15kA$; $U_e=380V$, $U_i=660V$; 50Hz; IP34D。

主检: 庞 佳

签名:

日期:

2015-02-24

审核: 柴 龙

签名:

日期:

2015-02-24

签发: 张 正

签名:

日期:

2015-02-24

(检测机构名称、盖章)

2015 年 02 月 24 日

备注

送试样品: $I_n=630A$, $I_{cw}=15kA$; $U_e=380V$, $U_i=660V$; 50Hz; IP34D。