



# CQC 标志认证

## 试验报告

初始 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2017CQC012010-326555  
(任务编号)

产品名称：光伏熔断体

型 号：RT18H(S)-PV

检测机构：上海电器设备检测所



产品名称: 光伏熔断体 型号: RT18H(S)-PV 商标: TENGGEN 样品数量: 148 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-08-17 完成日期: 2017-09-11	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T13539.6-2013 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT18H(S)-PV

Un: DC1500V;

In: 2A、4A、6A、8A、10A、12A、15A、16A、20A、25A、30A、32A;

额定分断能力:15 kA;

分断范围和使用类别: gPV

主检: 花清	日期: 2017.9.11
审核: 庄晓雨	日期: 2017.9.11
签发: 魏秋媛	日期: 2017.9.11



备注: 无