



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2018CCC0305-2963123
(任务编号)

产品名称: 脚踏开关

型 号: EKW-5A

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 脚踏开关</p> <p>型号: EKW-5A</p> <p>数量: 11</p> <p>收样日期: 2018-08-24</p> <p>完成日期: 2018-09-04</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: EKW-5A Ui: 380V; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.8A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.16A; Ith: 5A; Uimp: 2.5kV</p>	
<p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2018-09-14</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2018年09月17日 检验检测专用章 (1)</p>
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2018-09-17</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2018-09-17</p>	
<p>备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图; EMC-E图;</p>	