



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2943676

产品名称: 隔离器

型号: HS11FD-400/4、HS11FD-315/4

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 隔离器 型 号: HS11FD-400/4、 HS11FD-315/4 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.08.10 完成日期: 2018.08.29	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HS11FD-400/4、HS11FD-315/4; Uimp: 8kV; Ui: 660V; Ue: AC380V; Ith=Ie: 400A、 315A; AC-20A; 4P; Icw: 8kA/1s; 配用的辅助触头: 1NO1NC: Ith: 3A; AC-15, Ue/Ie: AC220V/0.5A; DC-13, Ue/Ie: DC220V/0.1A	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2018.08.29	
备注: 该申请为标准换版申请, 具体变更如下: 1. 标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; 2. 原证书编号为: 2014010302724058; 3. 原报告编号为: 01602-DW140011(浙江立德产品技术有限公司低压电器实验室) 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	