



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-865479
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: TGW45-1000, TGW45-1000/4
TGW1-1000, TGW1-1000/4
TGWNR-1000, TGWNR-1000/4
TGWD-1000, TGWD-1000/4

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)




样品名称: 万能式断路器 型 号: TGW45-1000, TGW45-1000/4 TGW1-1000, TGW1-1000/4 TGWNR-1000, TGWNR-1000/4 TGWD-1000, TGWD-1000/4 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-09-30 完成日期: 2021-10-14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGW45-1000, TGW45-1000/4, TGW1-1000, TGW1-1000/4, TGWNR-1000, TGWNR-1000/4, TGWD-1000, TGWD-1000/4; Ue: AC400V/A690V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; In: 200A, 250A, 300A, 350A, 400A, 500A, 630A, 700A, 800A, 1000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; AC400V: Ics: 30kA, Icu: 42kA, Icw: 30kA/1s; AC690V: Ics: 20kA, Icu: 25kA, Icw: 20kA/1s; 极数: 3P、4P; 适用于隔离

主检: 卢海锋 签名:  日期: 2021-10-14

审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-10-15

签发: 许启进 签名:  日期: 2021-10-15



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

备注

变更信息	见下页“变更信息附件”	
原证书编号	CQC2013010307604010	
已获证型号规格	见 P9 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-NPC0307-21010501

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效