

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-845982



(任务编号)

产品名称: 切换电容器接触器

型 号: CJ19-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 切换电容器接触器 型 号: CJ19-63 商 标: / 样品数量: 8 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-10-08 完成日期: 2021-10-19	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ19-63 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 43A; Ith: 63A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Us: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、 AC415V; 极数: 3P; 使用类别: AC-6b; Qe: 15kvar (AC220V)、30kvar (AC380V)、48kvar (AC660V); 极数: 3P; 50/60Hz; 辅助触头: AC- 15 Ue: AC380V; Ie: 0.95A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.15A; Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 2NO1NC, 2NC1NO; IP20	
主检: 高云燕 签名:  日期: 2021-10-20	浙江省机电产品质量检测 所有有限公司 2021 年 11 月 09 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-10-20	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2021-11-09	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图	

附表：

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020
[13] 线圈材料名称、型号规格变更	聚氨酯漆包铜圆线 QA-1	聚氨酯漆包铜圆线 QA-1 聚酯漆包铜圆线 QZ-1
[13] 铁芯材料名称、型号规格变更	冷轧电工钢带 50WW600 50W530	冷轧无取向电工钢带 50W470 50W600
[13]弹簧材料型号规格变更	1Cr18Ni9 12Cr18Ni9	12Cr18Ni9
[14]供应商名称变更	温州华正铁芯制造有限公司	浙江华正铁芯集团有限公司
[14]增加壳体（盖、基座）供应商	浙江天正智能电器有限公司 乐清市澳美达电器有限公司 浙江雅博电器有限公司	乐清市澳美达电器有限公司 浙江雅博电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司 浙江天正智能电器有限公司
[14]增加灭弧罩供应商	浙江天正智能电器有限公司 乐清市澳美达电器有限公司 浙江雅博电器有限公司	乐清市澳美达电器有限公司 浙江雅博电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司 浙江天正智能电器有限公司
[14]减少线圈供应商	宁德市德胜漆包线有限公司 浙江长城电工科技股份有限公司 浙江郎立电工器材有限公司 宁波金田新材料有限公司	宁德市德胜漆包线有限公司 浙江长城电工智能科技有限公司 宁波金田新材料有限公司
[18]主回路参数 Ue 变更，产品结构未变	Ue: AC220V、AC380V	Ue: AC220V、AC380V、AC660V
[18]控制电路参数 Us 变更，产品结构未变	Us: AC220V、AC380V	Us: AC110V、AC220V、AC380V、 AC400V、AC415V
[18]线圈的绝缘等级变更	F 级	H/F 级
[18]主回路额定频率变更	50Hz	50/60Hz
原证书编号	CQC2002010304024929	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/ 报告编号	苏州电器科学研究所有限公司	C-040-08B1599
	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-10B1179
	浙江省机电产品质量检测所	C-076-1C12624、C-076-1C13162 C-06801-1C14061、C-06801-1C171191
说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		