

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980304002000

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-02-22
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002000

产品系列、型号、规格:

CJX2F-500、500N、5004、5004N、CJX2F-750C ; Uimp : 12kV ; Ui : 1250V ; Ith : 750A ; 使用类别 : AC-3(仅 CJX2F-500、5004) , AC-4 , AC-1(CJX2F-500、5004、CJX2F-750C) ; Ue : AC : 380V、660V、690V、1000V、1140V ; CJX2F-500、500N、5004、5004N : AC-3 , Ue : AC380V/660V/1000V ; Ie : 500A/353A/232A ; CJX2F-500N、5004N : AC-4 , Ue : AC380V/690V ; Ie : 147A/145A ; CJX2F-500、5004 : AC-1 , Ue : AC1140V ; Ie : 750A ; CJX2F-750C : AC-1 , Ue : AC1140V ; Ie : 750A ; Iq : 50kA(380V) ; Us : AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz , DC110V、DC220V ; 极数 : 3P、4P

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002000

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-22
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。