



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： V2021CQC107502-901378

(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM1E-160M, TGM1E-160H
TGM3E-160M, TGM3E-160H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司





安全型式试验报告

<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGM1E-160M,TGM1E-160H, TGM3E-160M,TGM3E-160H 商 标: TENGGEN 样品数量: 21 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-19 完成日期: 2022-05-15</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
--	---

试验依据标准:
GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页一

主检: 	日期: 2022-05-16	(检测机构名称、盖章) 2022 年 05 月 16 日
审核: 	日期: 2022-05-16	
签发: 	日期: 2022-05-16	

备注	变更项目	变更前	变更后
	变更内容	见附页二	见附页二
	原证书编号	CQC2016010307923288	
	原测试报告编号	00901-A2018CCC0307-2882348	
	原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页一:

TGM3E-160M, TGM3E-160H, TGM1E-160M, TGM1E-160H

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;

In: 63A(25A~63A 可调), 125A(50A~125A 可调), 160A(63A~160A 可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

AC380/400/415V: Ics=50kA(M 型), Icu =50kA(M 型), Icw=2.5kA/1s(M 型);

Ics=50kA(H 型), Icu =85kA(H 型), Icw=2.5kA/1s(H 型);

AC660/690V: Ics=10kA(M 型), Icu =10kA(M 型);

Ics=10kA(H 型), Icu =20kA(H 型);

选择性类别: A;

频率: 50/60Hz;

极数: 3P,3P+N,4P(3 个保护极,N 极可开闭),4P;

适用于隔离(3P+N 除外);

配用的辅助触头:

辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M :1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 CD2: AC220/230V, AC380/400V 50/60Hz;

预付费分励脱扣器 FT: AC220V 50/60Hz;

欠压脱扣器 QT: AC220/230V, AC380/400V 50/60Hz;

电子分励报警附件: AC220V 50/60Hz, DC24V