

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307003494

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H；详细参数见附件
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者盖章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003494

产品系列、型号、规格(附件):

TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H; Ue:
AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P)、AC380V/AC400V/AC415V (3P、
3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; C、D 型特性; I Δ n:
集成: 15mA、30mA【(TGBDLE-32、TGBDLE-32H: 3P、3P+N、4P)、
TGBDLG-32、TGBDLG-32H】、50mA、75mA、100mA、300mA; 分立: 30mA
(TGBDLE-32、TGBDLE-32H: 1P+N、2P); AC 型: 电子式; I Δ m: 2000A;
TGBDLE-32、TGBDLG-32: Ics=Icn=6000A; TGBDLE-32H、TGBDLG-32H:
Ics=7500A; Icn=10000A; 极数: TGBDLE-32、TGBDLE-32H: 1P+N (一个
保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极
常通, 不适用于隔离用)、4P; TGBDLG-32、TGBDLG-32H: 1P+N (一个
保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P

型号的解释

TG B D □ - 32 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 小型断路器
- (3) 设计序号
- (4) 特殊派生代号 (LE: 电子式剩余电流动作断路器; LG: 带过压保护的电子式剩余电流动作断路器)
- (5) 壳架等级额定电流(A)
- (6) 短路分断能力级别: 标准型: 无代号, 高分断型: H

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。