

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980306000005

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980306000005

产品系列、型号、规格:

TGM2LC-125L;TGM2LC-125M; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 63A(Ir: 25A、32A、40A、50A、63A可调); 125A(Ir: 65A、80A、100A、125A可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; lcs: L型: 25kA; M型: 35kA; lcu: L型: 35kA; M型: 50kA; lcn: 1.5kA/1s; I_n: 30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、700mA、800mA、1000mA+OFF(任选档位组合,可调); 额定剩余动作类型: AC型(延时型,非延时型,可调, I_n=30mA时为非延时); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 剩余接通和分断能力(I_m): 25%lcn; 选择性类别: A类; 极数: 3P+N(三个保护极, N极常通); 不适用于隔离

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980306000005

产品系列、型号、规格(附件):

TGM2LC-125L; TGM2LC-125M;
Ui: 1000V;
Uimp: 8kV;
Ue: AC400V;
In: 125A (65, 80, 100, 125A 可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics: L 型: 25kA; M 型: 35kA;
Icu: L 型: 35kA; M 型: 50kA;
Icw: 1.5kA/1s;
I Δ n: 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 800, 1000mA+OFF 分级可调;
额定剩余动作类型: AC 型(延时型, 非延时型);
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
剩余接通和分断能力(I Δ m): 25%Icu;
使用类别: A 类;
极数: 3P+N(三个保护极, N 极常通);
不适用于隔离

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。