

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307005324



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：小型断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005324

产品系列、型号、规格：

TGB1N-63、TGBH-63、TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA Ue：AC220V/380V、AC230V/400V、240V/415V(1P)、AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P)、DC60V/125V(1P)(仅TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)、DC110V/250V(2P)(仅TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)；In：1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；B型、C型、D型特性；Icn：10000A；Ics：7500A[仅TGBG-63、TGBG-63A：AC220V/230V/240V(2P)；DC60V(1P)、DC110V(2P)、TGBG-63H、TGBG-63HA]；Ics=Icn：6000A；Ics=Icn：4500A；极数：1P、1P+N(带一个保护极，N极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极，N极可开闭)、4P；交流适用频率：50/60Hz；

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307005324

产品系列、型号、规格(附件)：

TGBIN-63、TGBD-63、TGBH-63、TGBD-63H、TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA；  
Ue：AC220V/380V、AC230V/400V、240V/415V(1P)、AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、  
AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P)、  
DC60V/125V(1P)(仅TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)、  
DC110V/250V(2P)(仅TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)；  
In：1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；  
B型、C型、D型特性；  
Icn：10000A；Ics：7500A[仅TGBD-63、TGBG-63、TGBG-63A：AC220V/230V/240V(2P)；  
DC60V(1P)、DC110V(2P)、TGBD-63H、TGBG-63H、TGBG-63HA]；Ics-Icn：6000A；  
极数：1P、1P+N(带一个保护极，N极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极，N极可开  
闭)、4P；交流适用频率：50/60Hz。

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。