



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671844

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGC1s-8011、TGC1s-8011N、TGC1s-9511、TGC1s-9511N；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671844

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGC1s-8011、TGC1s-8011N、TGC1s-9511、TGC1s-9511N

Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 见下页附页表二;

Ue: 见下页附页表二; Ie: 见下页附页表二;

Us: 见下页附页表一;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4; 极数: 3P;

辅助触头: 1NO1NC, 1NC, 2 对; Ith: 10A;

使用类别 AC-15: 1.6A/220V、0.95A/380V; DC-13: 0.15A/220V。

适用频率: 50、50/60Hz

外壳防护等级: IP20

表一:

| 产品型号 | 额定工作电压 (V) | 线径(mm) | 匝数(匝) |
|-------------|----------------|--------|---------|
| TGC1s-8011 | AC24V 50Hz | φ 0.67 | 225±3 |
| TGC1s-8011N | AC36V 50Hz | φ 0.55 | 356±4 |
| TGC1s-9511 | AC48V 50Hz | φ 0.49 | 440±4 |
| TGC1s-9511N | AC110V 50Hz | φ 0.31 | 1140±10 |
| | AC220V 50Hz | φ 0.21 | 2400±10 |
| | AC380V 50Hz | φ 0.16 | 4100±20 |
| | AC400V 50Hz | φ 0.16 | 4200±20 |
| | AC415V 50Hz | φ 0.16 | 4350±21 |
| | AC24V 50/60Hz | φ 0.75 | 220±3 |
| | AC36V 50/60Hz | φ 0.59 | 350±4 |
| | AC48V 50/60Hz | φ 0.55 | 440±4 |
| | AC110V 50/60Hz | φ 0.35 | 1060±10 |
| | AC220V 50/60Hz | φ 0.25 | 2100±10 |
| | AC380V 50/60Hz | φ 0.19 | 3650±18 |
| | AC400V 50/60Hz | φ 0.19 | 3870±19 |
| | AC415V 50/60Hz | φ 0.19 | 4030±20 |

表二:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671844

证书附页：第 2 页 共 2 页

| 产品型号 | TGC1s-801 | TGC1s-951 | TGC1s-8011 | TGC1s-951 | |
|----------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | 1 | 1 | N | 1N | |
| 约定发热电流 Ith (A) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 额定工作电流 Ie (A) | AC220V/230V(AC-3) | 80 | 95 | | |
| | AC380V/400V(AC-3) | 80 | 95 | | |
| | AC660V/690V(AC-3) | 49 | 49 | | |
| | AC220V/230V(AC-4) | 37 | 44 | 37 | 44 |
| | AC380V/400V(AC-4) | 37 | 44 | 37 | 44 |
| | AC660V/690V(AC-4) | 17.3 | 21.3 | 17.3 | 21.3 |
| | 220V/230V ; 380V/400V;(AC-1) | 110 | 110 | 110 | 110 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司