



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305671858

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

按钮开关

TGLA1-□□□□□; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.9A;
Ue/Ie: AC230V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.3A; Ue/Ie: DC110V/0.6A; 50Hz/60Hz;
安装孔径: Φ 22mm; 防护等级: 普通型: 钥匙钮 IP40、其他钮 IP65(操作面); E 型:
IP40; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 07 日 有效期至: 2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305671858

证书附页：第 1 页 共 4 页

型号解释：

普通型：IP65(操作面)：

IG LA 1 - □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 按钮
- (3) 系列代号
- (4) 按钮种类 (见表 1)
- (5) 辅助代号 (见表 1)
- (6) 触头种类 (见表 1)
- (7) 灯模块电压 (见表 1)
- (8) 颜色 (见表 1)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305671858

证书附页：第 2 页 共 4 页

表 1

按钮种类	辅助代号		触头种类	灯模块电压	触头种类
P: 平钮 ZP: 自锁平钮 G: 高钮 ZG: 自锁高钮	-	-	1: 一常开 2: 一常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 一常开 +一常闭	-	白 绿 红 黄 蓝 黑
M: 蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$	-			
DX: 短柄旋钮 CX: 长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	-			
DP: 带灯平钮 DZP: 带灯自锁平钮 DG: 带灯高钮 DZG: 带灯自锁高钮	-	-	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	白 绿 红 黄 蓝	
DM: 带灯蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$	-			
DDX: 带灯短柄旋钮 DCX: 带灯长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	-			
XF: 旋转释放急停钮	3: $\phi 30$ 4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$	-			红

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305671858

证书附页：第 3 页 共 4 页

E 型 IP40(操作面):

TG LA 1 - □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 按钮
- (3) 系列代号
- (4) 按钮种类 (见表 2)
- (5) 辅助代号 (见表 2)
- (6) 触头种类 (见表 2)
- (7) 灯模块电压 (见表 2)
- (8) 颜色 (见表 2)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305671858

证书附页：第 4 页 共 4 页

表 2

按钮种类	辅助代号	触头种类	灯模块电压	颜色
PE: 平钮 ZPE: 自锁平钮 GE: 高钮 ZGE: 自锁高钮	-	-	-	白 绿 红 黄 蓝 黑
ME: 蘑菇头自复钮	4: $\phi 40$ 6: $\phi 60$	-	-	-
DXE: 短柄旋钮 CXE: 长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	-	-	-
DPE: 带灯平钮 DZPE: 带灯自锁平钮 DGE: 带灯高钮 DZGE: 带灯自锁高钮	-	-	AC/DC6V AC/DC12V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC220V AC380V	白 绿 红 黄 蓝
DME: 带灯蘑菇头自复钮	4: $\Phi 40$ 6: $\Phi 60$	-	-	-
DDXE: 带灯短柄旋钮 DCXE: 带灯长柄旋钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	-	-	-
YE: 钥匙钮	21: 二位锁定 22: 二位复位 31: 三位锁定 32: 三位复位 33: 三位左锁右复 34: 三位左复右锁	0: 二位锁定 二位拔出 1: 二位复位 中间拔出 2: 二位锁定 中间拔出 0: 三位锁定 三位拔出 1: 三位复位 中间拔出 2: 三位锁定 左/中间拔出 3: 三位锁定 右/中间拔出 4: 三位锁定 中间拔出 5: 三位左锁右复 左/中间拔出 6: 三位左锁右复 中间拔出 7: 三位左复右锁 右/中间拔出 8: 三位左复右锁 中间拔出	-	-
XFE: 旋转释放急停钮	3: $\Phi 30$ 4: $\Phi 40$ 6: $\Phi 60$	-	-	红

1: 一常开
2: 一常闭
3: 二常开
4: 二常闭
5: 一常开
+ 一常闭

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司