



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681342

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

DZ20Y-100、DZ20J-100; Ue: AC400V; Ui: 690V; Uimp: Y型: 8kV; J型: 6kV; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; Y型: Ics: 14kA, Icu: 18kA; J型: Ics: 18kA, Icu: 35kA; 极数: Y型: 3P, J型: 3P、4P; 脱扣级别: 10A; 不适用于隔离; 配用的辅助触头 (1NO1NC): Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.26A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.14A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681342

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释：

DZ 20 □ - □ □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 塑料外壳断路器
- (2) 设计序号
- (3) 短路分断能力级别 (C 为经济型、Y 型为一般型，J 型为较高型)
- (4) 壳架等级电流 (A)
- (5) 操作方式代号 (无代号：手柄直接操作)
- (6) 级数代号 (3 为三极，4 为四级)
- (7) 脱扣器型式及附件代号 (见表一)
- (8) 用途代号 (不标代号为配电用)
- (9) 四极产品代号 (A：中性极有过载保护，B：中性极无过载保护)
- (10) 盖的形式代号 (无代号为非透明盖，T 为透明盖)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司