



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

■新申请 □变更 □其他:

报告编号: 03601-Z-24A0581-S

产品名称: 固定式低压开关柜

型 号: GGD

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



试验报告

<p>样品名称: 固定式低压开关柜 型号: GGD 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送检 样品生产序号: 202406004 收样日期: 2024-07-10 完成日期: 2024-07-24</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
--	---

试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》及 GB/T 7251.8-2020 《低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分: 智能型成套设备通用技术要求》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: GGD
 额定电压 (Un): 400V、380V
 额定绝缘电压 (Ui): 800V
 额定频率 (fn): 50Hz
 主母线的额定电流 (InA): 4000A ~ 1600A
 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 80kA
 户内型
 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30
 功能: 遥调、遥控、遥信、遥测

主检: 姚华健 签名: *姚华健* 日期: 2024-07-30
 审核: 任 翔 签名: *任翔* 日期: 2024-07-30
 签发: 陈 源 签名: *陈源* 日期: 2024-07-30



备 注:

送试样品: GGD InA=4000A Icw=80kA;

- 防护等级标识为 IP40、IP31、IP30 的产品, 其柜体结构设计与送试产品 (IP 防护等级为 IP41) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。
- 本产品采取强排风措施, 在#01 柜装有 2 个风机, 风机型号规格为 JF20060HBL2、220V、50Hz、0.25A, 生产企业为苏州市捷飞电子电机厂。温升试验时, 风机处于开启状态, 向柜内吹风。