



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681427

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
TGHD□-200/□□□、TGHD□-250/□□□、HD□-200/□□、HD□-250/□□□；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681427

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGHD□-200/□□□、TGHD□-250/□□□、HD□-200/□□、HD□-250/□□□；
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A; Ie: 200A、250A; 11N/11NF: Ue:
AC415V/690V/800V(3P、4P); 使用类别: AC-20A; 11N: DC250V(2P); 11N/11NF:
DC500V(3P); 使用类别: DC-20A; Icw: 10kA/1s; 13N/13NBX: Ue: AC415V,
使用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V, 使用类别: AC-20A; Icw: 10kA/1s;
Icm(峰值): 17kA(AC-21A); 极数: 2P(11N)、3P(11N/11NF/13N/13NBX)、
4P(11N/11NF)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681427

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

TG HD □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) TG: 企业特征代号;
- (2) HD: 隔离开关
- (3) 设计代号: 13N: 中央杠杆操作; 13NBX: 中央杠杆旋转操作; 11N: 中央手柄操作;
11NF: 中央挡板操作
- (4) 额定工作电流 (A) : 200、250
- (5) 极数: 2-2P (仅对 11N)、3-3P (仅对 11N/11NF/13N/13NBX)、4-4P (仅对 11N/11NF)
- (6) “8”表示板前接线 (仅对 11N/11NF); “1”表示带灭弧罩, “0”表示无灭弧罩 (13N);
- (7) 附件代号, “B”表示带防护罩, 不带防护罩不标注 (仅对 11N)

HD □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) HD: 隔离开关
- (2) 设计代号: 11N: 中央手柄操作; 11NF: 中央挡板操作
- (3) 额定工作电流 (A) : 200、250
- (4) 极数: 3-3P、4-4P
- (5) “8”表示板前接线
- (6) 附件代号, “B”表示带防护罩, 不带防护罩不标注 (仅对 11N)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司