



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305686792

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

## 产品名称和系列、型号、规格

万能转换开关

LW28-20, AC-15:Ue:AC380V,Ie:1.5A; DC-13:Ue:DC220V,Ie:0.14 A;Ith:20A ; 型号  
解释详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 03 日 有效期至：2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305686792

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解釋：




表 1

操作方式	特征代号	操动器位置											
自复型	A								0° ← 30°				
	B					30° →	0° ← 30°						
定位型	C								0°	60°			
	D								60°	0°	60°		
	E				90°	30°			30°	90°			
	F				120°	60°	0°		60°	120°			
	G				120°	60°	0°		60°	120°	180°		
	H				30°	0°	30°		60°				
	I				60°	30°	0°		30°	60°			
	J				60°	30°	0°		30°	60°	90°		
	K				90°	60°	30°		0°	30°	60°	90°	
	L				90°	60°	30°		0°	30°	60°	90°	120°
	M				120°	90°	60°		30°	0°	30°	60°	90°
	N								30°		30°		
	P								90°	0°	90°		
	YH								0°	90°	180°	270°	
	LH								135°	90°	45°	0°	45°
	TM								0°	90°	180°	270°	
			30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°
		30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°		
		30°	0°	30°	60°	90°	120°						
		45°	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°				
	22.5°	0°	22.5°	45°	67.5°	90°	112.5°	135°	157.5°	180°	202.5°	225°	
											247.5°	270°	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305686792

证书附页：第 2 页 共 2 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司