



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302695577

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

10kV 一体化柱上变台用熔断器式隔离开关  
HR17N-630/30, HR17N-630/31, HR17N-630/30M, HR17N-630/31M,  
HR17N-630/30H, HR17N-630/31H, HR17N-630/30MH, HR17N-630/31MH;  
Ue:AC415V; Ie:630A、315A; Ui:1000V; Uimp:12kV; Ith:630A、315A; Iq:50kA;  
使用类别:AC-23B; 50Hz; 极数:3P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 23 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

